



1 CROQUI LOCALIZAÇÃO

1/750

Quadro de Demanda (QDG)			
Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Condicionador de ar split (Não residencial)	4.42	100.00	4.42
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)	10.04	100.00	10.04
Uso Específico	22.47	100.00	22.47
		TOTAL	36.94

NOTAS GERAIS

- 1 - MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO;
- 2 - O LOCAL DE MEDIÇÃO É LIVRE DE QUAISQUER OBSTÁCULOS;
- 3 - RAMAL DE ENTRADA AÉREO COM CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO DE ISOLAÇÃO XPLE 90°C;
- 4 - A MEDIÇÃO (X1), SERÁ INCORPORADA EM POSTE, TRIFÁSICA, E ESTÁ LOCALIZADA EM FRENTE A RUA 16, NO BAIRRO FIORITA NO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS.

00	EMISSÃO INICIAL	10/03/2023	CEGEO	YURI	PMS
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
AS INFORMAÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÃO PROPRIEDADE DA PMS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.					
RESP. TÉCNICO: YURI CACIATORI - CFT/SC: 11186257903			RESP. TÉCNICO: TIAGO ROSSO URBANO - CREA/SC: 126.160-6		
CONTRATO: -			RESP. TÉCNICO:		
ELABORAÇÃO					
		UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE IPAT - Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas Rodovia Gov. Jorge Lacerda, Km 4,5 - Bairro Sangão - Criciúma/SC Cx.Postal. 3167 - Fone/Fax (48) 3431 4500/ 3431 4540 CEP 88805-350			
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Av. Presidente Dutra, 01 - Centro CEP: 88860-000			
PROJETO: ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE					
CONTEÚDO: PROJETO ELÉTRICO					
TÍTULO: CROQUI LOCALIZAÇÃO / QUADRO DE DEMANDA					
PROJ.	IPARQUE/UNESC	EXEC.	CEGEO	VERIF.	YURI / TIAGO
ESCALA	INDICADA	DESENHO:	PEDRO GHISLANDI	APROV.	PMS
DATA	10/03/2023	Nº	033-PEX-PROJ-078-22-PE-PMS-DE-031-003-002-001		
				FOLHA	01/02