



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e o parágrafo 1º do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto para construção, reforma ou ampliação a partir de: 19/12/2024.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro de Endereço (RE): RE8347000477A			
Nome da Edificação: UBS Vila São João			
Nome Fantasia: UBS Vila São João			
Logradouro público: Rua E		Nº:	
Bairro: COHAB	Município: SIDERÓPOLIS/SC		CEP: 88860-000
Complemento:		LAT/LONG: (-28.592142044544,-49.428593052575)	
Referência:		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8347000559A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 375,77 (m²)		
Nome Solicitante: T. R. U.	CPF/CNPJ: ***.509.089-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 19/12/2024	Quantidade de anexos: 5	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. UBS Vila São João (388307)				
Área da solicitação: 375,77 (m2)		Área aprovada: 375,77 (m2)		
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 375,77 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)		Carga de incêndio: Baixa - 250,00 (MJ/m2)	Situação: NOVA	Lotação Máxima: 29
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco II	
Resumo do enquadramento simplificado (7060224): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.				
Responsável técnico: Tiago Rosso Urbano		Registro (CREA/CAU/CRT): SC126.160-6		

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	H-6 [Serviço de saúde e institucional] Clínica e consultório médico e odontológico	Clínicas médicas (sem internação)	0,00	29,00	375,77	0,00	375,77

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA

[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local	[SE] - Saídas de emergência
[PPE] - Proteção por extintores	[IEL] - Instalações elétricas
[IE] - Iluminação de emergência	[BI] - Brigada de incêndio

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
----	---------------	----------

4. OBSERVAÇÃO

O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de SIDERÓPOLIS/SC, 19/12/2024

Assinatura Eletrônica	
Sistema e-SCI - Liberação Automática	
NOME	
SIDERÓPOLIS/SC, 19/12/2024	
LOCAL E DATA	

Autenticidade e-SCI: 87613b980d5d1b44c6f0ff4980f3176c859c296a